

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	779	Landratsamt Donau-Ries	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	779	Landratsamt Donau-Ries	
Betreiber	[Name]	Benc KG		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Zur Königsmühle 4	86690	Mertingen
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Biogasanlage		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.6.2.1 GE		5.3.b.i

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	22.10.2020	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheide vom 27.03.2000, 15.09.2000, 27.11.2003, 21.06.2006, 13.02.2013, 08.02.2016, 24.04.2018, 24.05.2019, 30.07.2020	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Die an den Kulissen der Zuluft am BHKW-Gebäude der Linie 2 angebrachten Gebläse sind zu entfernen und die zur Kühlung im Sommer notwendige ausreichende Luftzirkulation durch eine anderweitig technische Lösung herzustellen.	Entfernen der Gebläse an den Kulissen der Zuluft am BHKW-Gebäude der Linie 2 und umsetzen eines mit dem Landratsamt Donau-Ries abzustimmenden Konzeptes zur ausreichenden Luftzirkulation.	31.03.2021	Mangel behoben, Überprüfung erfolgte am	15.06.2021
--	--	------------	---	------------

Die installierten Biofilter sind gemäß Auflage 10.8 des Bescheides vom 13.02.2013 durch eine nach § 29 b BImSchG zugelassene Messstelle überprüfen zu lassen.	Vorlage eines Messberichtes durch eine nach § 29 b BImSchG zugelassene Messstelle.	30.09.2021		
Für die Biofilter ist eine Betriebsanweisung unter Berücksichtigung der VDI 3477 gemäß Auflage 10.9 des Bescheides vom 13.02.2013 vorzulegen. Darin sind u. a. auch die regelmäßigen Eigenkontrollen wie z. B. Differenzdruckmessung, Temperatur- und Feuchtemessungen festzulegen.	Vorlage der Betriebsanweisung und Nachweisführung über durchgeführte Eigenkontrollen an den drei Biofiltern.	31.03.2021	Mangel behoben, Überprüfung erfolgte am	15.06.2021
Die Vorlagetanks für Spülmilch sind entgegen der Anforderung in Auflage Nr. 5 des Bescheides vom 13.02.2013 nicht geschlossen ausgeführt.	technisches Verschließen der Vorlagetanks	30.11.2020	Mangel behoben, Überprüfung erfolgte am	15.06.2021

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL